

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

ОАО «НПО автоматики»

В.В.Морев

Дефектная ведомость
На замену дверей на противопожарные
3-я территория

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	3 корпус центральная вставка 5 этаж управление 072 (№90 по плану БТИ)		
	Монтаж противопожарной металлической двери EI60 двупольная глухая с порогом с обналичкой оборудована выпадающим порогом «Гильотинного» типа. Цвет дверей светло-серый. Постоянно открывающее дверное полотно оборудовано одним внутренним замком с дверной ручкой (правая) с доводчиком. На закрытом дверном полотне установить внутренние шпингалеты. Дверь с размером 1400*х2300*мм (h)	м ²	3,22
2	3 корпус центральная вставка 5 этаж управление 072 (№89 по плану БТИ)		
	Демонтаж металлического дверного блока размером 2500х2100(h) мм	м ²	5,25
	Монтаж противопожарной металлической двери EI60 двупольная глухая с обналичкой оборудована выпадающим порогом «Гильотинного» типа. серого цвета. Постоянно открывающее дверное полотно оборудовано двумя внутренними замками с дверной ручкой (правая) с доводчиком. На закрытом дверном полотне установить внутренние шпингалеты. Дверь размером 1400*х2100*мм (h)	м ²	2,94
3	3 корпус центральная вставка 5 этаж управление 072 (№84 по плану БТИ)		
	Монтаж противопожарной металлической двери EI60 двупольная глухая с обналичкой оборудована выпадающим порогом «Гильотинного» типа. Цвет дверей светло-серый. Постоянно открывающее дверное полотно оборудовано одним внутренним замком с дверной ручкой (правая) с доводчиком. На закрытом дверном полотне установить внутренние шпингалеты. Дверь с размером 1400*х2150*мм (h)	м ²	3,0

*- размер изделий уточнить по месту

Составил: инженер отд.808

должность

И.о. начальника отдела 808

должность

подпись

подпись

расшифровка

расшифровка